



## ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** Федеральное государственное унитарное предприятие "Особое конструкторское бюро "Маяк" (ФГУП "ОКБ "Маяк")

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрировано от 26.04.2012 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Перми. ОГРН: 1025900757233.

Место нахождения и фактический адрес: улица Даншина дом 19, город Пермь, Пермский край, Российская Федерация, 614068. Телефон: 342/ 237-17-70, 237-17-87. Факс: 342/ 237-17-49. Адрес электронной почты: officemayak@mail.ru.

**в лице** исполняющего обязанности директора-главного конструктора Ощепкова Александра Юрьевича  
**заявляет, что**

Прибор вторичный теплоэнергоконтроллер типа ИМ2300 различных модификаций

изготовитель Федеральное государственное унитарное предприятие "Особое конструкторское бюро "Маяк" (ФГУП "ОКБ "Маяк")

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрировано от 26.04.2012 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Перми

Место нахождения и фактический адрес: улица Даншина дом 19, город Пермь, Пермский край, Российская Федерация, 614068

продукция изготовлена в соответствии с

ИМ23.00.00.001ТУ "Прибор вторичный теплоэнергоконтроллер ИМ2300. Технические условия"

код ТН ВЭД ТС 9032

Серийный выпуск.

**соответствует требованиям**

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокол испытаний № 314/8-4/1 от 02.02.2016 г. ИЦ ОАО "Морион", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.22МО88 до 12.09.2016;

Акт результатов анализа процедур производственного контроля по производству и выпуску продукции организации от 03.02.2016 ФГУП "ОКБ "Маяк";

Сертификат соответствия SMK рег.№ РОСС RU.ИС94.К00293 от 16.06.2015 сроком до 16.06.2018 требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, выдан ОС SMK "СОЮЗСЕРТ";

Паспорт продукции ИМ23.00.001ПС; Руководство по эксплуатации ИМ23.00.001РЭ.

**Дополнительная информация**

Транспортирование приборов должно осуществляться в транспортной таре в крытых транспортных средствах любого вида транспорта (воздушным - при условии размещения в герметизированном отсеке) при температуре от минус 50°C до плюс 50°C.

Условия хранения приборов в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе условий «Л» ГОСТ 15150.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня отгрузки прибора предприятием-изготовителем.

Средний срок службы не менее 10 лет.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 05.02.2021 включительно.**

И.о. директора-главного конструктора

А.Ю.Ощепков

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)



**Сведения о регистрации декларации о соответствии:**

**Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.АЯ41.В.02070**

**Дата регистрации декларации о соответствии 05.02.2016**